

Załącznik 2_ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ										
		Nazwa, punkt opisu robót	Ozn.	Opis	Producent, standard	Parametry, typ	Przedmiar	Jedn.	Rewizja	
1	0	Wentylator	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	Wentylator	DF-01	Wentylator osiowy ścienny z przyłączem okrągłym, z klapą zwrotną, regulatorem czasowym, wraz z elementami montażowymi i uszczelniającymi, Podstawowe dane: -W=85 m3/h -Nel=14 W 230V -m=0,6kg			1	kpl		
2	0	Przewody elastyczne	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	Przewody elastyczne		Kanały elastyczne o średnicy Φ100, wraz z materiałami montażowymi i systemem podwieszeń.			2	mb		
3	0	Przejścia przez przegrody	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	Przejścia przez przegrody		Przejścia przez przegrody budowlane wraz z wypełnieniem, obróbką i wykończeniem	wg instalatora	wg instalatora	1	kpl		
4	0	Próby	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	Próby		Próba szczelności instalacji wentylacyjnej.	wg instalatora	wg instalatora	-	kpl		
5	0	Rozruch	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1	Rozruch		Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem charakterystycznych parametrów wraz z protokołem odbioru.	wg instalatora	wg instalatora		kpl		
6	0	Regulacje	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1	Regulacje		Regulacja instalacji wentylacyjnej nawiewnej/wywiewnej.	wg instalatora	wg instalatora		kpl		
7	0	Odbiór	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1	Odbiór		Czynności odbiorowe.	wg instalatora	wg instalatora		kpl		
8	0	Demontaże	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1	Demontaże		Demontaż istniejącej instalacji wentylacji	wg instalatora	wg instalatora		kpl		
UWAGA: Brak w specyfikacji elementów ujętych w części rysunkowej lub niezbędnych do prawidłowego działania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich dostarczenia i zamontowania, dotyczy w szczególności elementów montażowych, okablowań, uszczelnień, materiałów sypkich i plastycznych oraz wypełnień. Dla wszystkich elementów eksponowanych, nawiewniki, obudowy, itp... należy uwzględnić wykonanie w kolorach niestandardowych, ostateczny kolor wg wytycznych architektury wykończenia wnętrza.										